CARBON DIOXIDE READINGS SUBMITTED BY FACULTY AND STAFF

Using aranet4 wireless indoor air quality monitors

Building	Room Number	Date	Time	# in room (estimate)	CO2 reading	Temperature	Comments
SENG	306	9/16/2021	1:50 PM	10	685	77 F	
Violette	209	9/15/2021		15-20	1100-1500		
Violette	209	9/16/2021		15-20	1100-1500		
LARTS	215	9/21/2021		37	749		Windows open.
LARTS	201A	9/21/2021		32	728		No distancing. Windows and door open.
CVPA	153	9/22/2021		60	748		
SENG	102	9/22/2021		10-12	1050		
AUD	007	9/23/2021	12:30	14	683		
CCB	340	9/29/2021	9:00	8	638		
LARTS	210	9/29/2021	12:00	30			
LARTS	210	9/29/2021	1:00	35	941		Reading taken after two consecutive classes.
DION	116	9/29/2021	10:00-12:00	35	593	72F	
SENG	212	10/7/2021	3:00		1078	74 F	
Violette	209	10/6/2021			1044		